

**Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego
z dnia 14 grudnia 2011 r.**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rojewo.
4. Zapoznanie się z funkcjonowaniem hydroforni na terenie gminy Rojewo
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
7. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonał Przewodniczący komisji r. M. Tumidajewicz.

Do pkt 2

Przewodniczący komisji r. M. Tumidajewicz odczytał porządek obrad komisji.

Radni nie zgłosili zmian, w związku z powyższym porządek obrad pozostaje bez zmian.

Do pkt 3

Przewodniczący komisji poprosił o informację w sprawie gospodarki odpadami Przedstawiciela Firmy REMONDIS p. A. Dembek.

p. A. Dembek – poinformowała radnych o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy oraz obowiązkach nałożonych z tego tytułu na gminy. Poinformowała zebranych o zwiększeniu odzysku odpadów do 50% w stosunku do roku 1995r., zmniejszeniu ilości odpadów biodegradowalnych do 50%. Poinformowała zebranych, że Firma Remondis buduje regionalną instalację do przetwarzania odpadów, ponieważ od 2013r. nie będzie możliwości składowania na składowisku nieprzetworzonych odpadów. Powiedziała, że firma dysponuje dużą linią sortowniczą.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

r. D. Siemianowska – zwróciła się z zapytaniem, w sprawie opłaty, na jakiej podstawie będzie ona naliczana.

p. A. Dembek – powiedziała, że przy naliczeniu opłaty będzie brana pod uwagę ilość odpadów na osobę, z doświadczenia gmin, które prowadzą taką gospodarkę odpadowa wynika, że w pierwszym roku ilość odpadów wzrasta 100 – krotnie.

Wójt Gminy – zwrócił się z zapytaniem, odnośnie sprawy segregacji odpadów.

p. A. Dembek – powiedziała, że warunki odbioru odpadów segregowanych muszą być określone w specyfikacji przetargowej.

r. D. Siemianowska – zgłosiła wniosek w sprawie zorganizowania zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

p. A. Nieckarz – powiedziała, że zbiórkę elektrośmieci planuje się w okresie wiosennym.

Do pkt 4

Przewodniczący komisji poprosił p. A. Bugowskiego o przedstawienie analizy i oceny kosztów funkcjonowania hydroforni i wodociągów.

p. A. Bugowski przedstawił analizę i ocenę kosztów funkcjonowania hydroforni i wodociągów.

Produkcja wody w okresie I 2011 – IX 2011 – **198 528 m³**

Ilość wody sprzedanej na podstawie zestawienia sprzedaży za analogiczny okres wyniosła **139 674 m³**

KOSZTY

Zakup wody:

Koszt zakupu **15 616,94zł** w tym:

- a) Gniewkowo – **2 053,07 zł, 725m³**
- b) Nieszawka – **294,56 zł.**
- c) Jezuicka Struga – **13 269,31zł, 7679m³**

Zakup energii elektrycznej – 55 940,10zł.

Zakup materiałów – 17 810,65zł , w tym:

- zakup wodomierzy (wodomierze + obejmy) – **13 618,56zł**
- zakup farb i innych materiałów +zakup wciągarki korbowej – **409,36zł.**
- zakup innych materiałów (oleje, paliwa, podchloryn sodu) – **408,49zł**
- zakup armatury na potrzeby usuwania awarii na sieci – **3 373,64**

Dodatkowo wykonano modernizację Stacji uzdatniania wody (dostawienie 2 odżelaziaczy) za kwotę 110 614,81zł. (inwestycja).

Wykonano w ramach inwestycji nowe przyłącze do budynku szkoły w Rojewicach – 7 322,71zł.

Awarie i gotowość do usuwania awarii – 31 421,64zł. (kwota obejmuje awarie usuwane przez firmę p. Kalińskiego (awarie i gotowość do ich usuwania))

Badanie jakości wody – 4 692,63 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – 16 158,00 zł.

Opłaty różne (opłata za dozór techniczny) – 488,25 zł.

Zadłużenie w opłatach za wodę:

Zadłużenia na dzień	Kwota	Odsetki
30.11.2011r	53 776zł.	6 231

Amortyzacja – amortyzację można przyjąć na poziomie, na jakim kształtowała się w analogicznym okresie roku ubiegłego tj. **123 145,00zł.**

Urząd Gminy w Rojewie posiada podpisaną umowę na usuwanie awarii na terenie gminy z Zakładem Instalacji Budowlanych – Marian Kaliński. Umowa ważna jest do końca br. Firma jest solidna i wykonuje usuwanie awarii sprawnie i terminowo.

Poważniejsze awarie, a było ich w okresie I 2011 – XI 2011 14 awarii, usuwano z pomocą Zakładu Instalacji Budowlanych – Marian Kaliński, zaś drobniejsze awarie usunięto we własnym zakresie (z wykorzystaniem pracowników interwencyjnych).

Wydano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dla 15 inwestorów. Większość tych przyłączy została wykonana. Dokonano przyłączenia części mieszkańców Osieka Wielkiego (Przyłubie) do sieci wodociągowej Solca Kujawskiego (5 nieruchomości).

p. A. Bugowski – powiedział, że różnica pomiędzy ilością wody wyprodukowanej a ilością wody sprzedanej wynosi 30%.

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

r. D. Siemianowska – zwróciła się z zapytaniem, jakie czynniki mają wpływ na ubytki wody.

p. A. Bugowski – powiedział, że płukanie sieci, pobór wody przez Straż Pożarną, awarie.

r. H. Krzewina – zwróciła się z zapytaniem, odnośnie sprawy urządzenia do odczytu i wydruku rachunku.

Wójt Gminy – powiedział, że urządzenie posiada złe oprogramowanie, nie było możliwości rozliczenia końca roku, aby urządzenie funkcjonowało musimy zakupić nową drukarkę, jest to koszt około 7 tys. zł.

Do pkt 5

Przewodniczący komisji poprosił o składanie wolnych wniosków i zapytań.

r. H. Krzewina – zgłosiła sprawę źle funkcjonującej przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w budynku w Płonkówku.

Wójt Gminy – powiedział, że w momencie odbioru oczyszczalni nikogo nie było, przyłącze zostanie sprawdzone.

r. H. Krzewina – zgłosiła, że mieszkańcy Błonkówka skarżą się na kanalizację, nieprzyjemne zapachy.

p. A. Bugowski – powiedział, że, aby kanalizacja działała właściwie musi być odpowietrzenie progu kanalizacyjnego.

r. H. Krzewina – zgłosiła, że przyzagrodowa oczyszczalnia ścieków znajdująca się na jej nieruchomości wydziela bardzo nieprzyjemny zapach.

Wójt Gminy – powiedział, że w tym przypadku będziemy zgłaszać sprawdzenie oczyszczalni w trybie gwarancji, na przyzagrodowe oczyszczalnie jest 3-letni okres gwarancyjny.

r. H. Krzewina – zwróciła się z prośbą o podawanie informacji sołtysom o wcześniejszym płukaniu wody, zgłosiła, że w Płonkówku większość mieszkańców ma stare wodomierze, należałoby je wymienić.

Radni nie zgłosili więcej wolnych wniosków i zapytań.

Do pkt 5

Przewodniczący obrad zaproponował przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 17 listopada 2011r.

Radni 5 głosami „za” przyjęli protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 17 listopada 2011r.

Do pkt 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Agnieszka Nieckarz

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Tumidajewicz