

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.3.2015.
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Prosimy o wskazanie szacunkowych długości sieci kanalizacyjnej w poszczególnych zadaniach.

Odp. 1

Orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej dla zadania Nr 1 wynosi 7,7 km, natomiast dla Zadania Nr 2 4,6 km .

Pyt. 2

Czy wskazana inwestycja przebiega pod ciekami podstawowymi i szczegółowymi i czy będą wymagane w związku z tym pozwolenia wodno-prawne?. Jeśli tak to w ilu przypadkach?

Odp. 2

Inwestycja przebiegać będzie pod rowami melioracyjnymi, przejść takich będzie około 8 szt., czy wymagane będą pozwolenia wodno-prawne zależeć będzie od uzgodnień w właścicielami lub zarządcami cieków, uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy.

Pyt.3

Czy w ramach zakresu zamówienia należy zaprojektować przyłącza kanalizacyjne czy jedynie możliwość podłączenia się do sieci? W przypadku projektowania przyłączy – czy należy zaprojektować przyłącze do granicy działki czy przykładowo 1 m za granicą działki i zakończyć przyłącze studzienką?

Odp. 3

Przyłącza należy projektować do około 1 m za granicą działki i zakończyć przyłącze studzienką.

Pyt.4

Jak należy rozumieć zapis w rozdziale III SIWZ, p. 2.2.3: „(badania geologiczne gruntu pod lokalizację przepompowni (w przypadku konieczności)”? Czy jeżeli projektant nie uzna za konieczne wykonania badań geologicznych – Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z kompletem dokumentacji projektowej dokumentacji geologicznej?

Odp. 4

Ocena w kwestii konieczności opracowania badań geologicznych należy do projektanta – Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia dokumentacji geotechnicznej jeżeli projektant uzna że nie jest to konieczne.

Pyt. 5

Jak należy rozumieć zapis w rozdziale III SIWZ, p. 2.2. „Do projektu należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan prawny własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana sieć kanalizacyjna”?

Czy uznana będzie informacja ze skorowidzu działek, na której widnieją dane właścicieli działek, czy powinien to być wypis z rejestru gruntów?

Odp. 5

W ocenie Zamawiającego powinien to być wypis z rejestru gruntów, jednakże jeżeli organ zatwierdzający projekt budowlany i wydający pozwolenie na budowę zaakceptuje inny dokument stwierdzający stan prawny terenu, Zamawiający również zaakceptuje ten dokument.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Rafał Żurowski - Wójt Gminy Rojewo

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy