

RB.I.271.4.2017

Rojewo, 2017-06-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Glinno Wielkie - Jarki

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy kruszywo betonowe o uziarnieniu 0/63 mm?

Odp. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy podbudowy kruszywo betonowe o uziarnieniu 0/63 mm.

Pyt. 2

W związku z faktem, iż załączony przedmiar robót obejmuje szerszy zakres (3,55 km) niż ten przewidziany przez Zamawiającego do realizacji (1,3 km) prosimy o załączenie właściwego przedmiaru robót, obejmującego przedmiot zamówienia przeznaczony do wyceny.

Odp. 2

W SIWZ w dziale III pkt 3 zawarta jest informacja dotycząca zakresu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zamieszczonego na stronie internetowej jako załącznika do SIWZ projektu budowlanego i przedmiaru robót. Jednocześnie informujemy, że przy rozliczeniu ryczałtowym przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma ułatwić wykonawcę wyliczenie ceny ryczałtowej, niezgodność pozycji przedmiaru i kosztorysu nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty. W związku z czym istnieje możliwość zmian w przedmiarze robót, ocena rozmiaru i kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Wójt Gminy Rojewo

Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY
Sekretarz Gminy

mgr inż. Jan Wasilewski