

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tyś euro. Numer sprawy: RB.I.271.1.2017. Nazwa zadania: Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zakresu prac uprzejmie informujemy:

Pyt. 1. Czy zakres prac obejmuje utylizację złożeń usuniętego z filtrów?

Odp. 1. Nie - utylizacja jest po stronie Zamawiającego.

Pyt. 2. Czy zakres prac obejmuje płukanie złóż filtracyjnych?

Odp. 2. Tak

Pyt. 3. Czy zakres prac obejmuje dezynfekcję nowych złóż?

Odp. 3. Tak

Pyt. 4. Czy zakres prac obejmuje badania laboratoryjne wody pochodzącej z filtrów, jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. 4. Tak - w zakresie monitoringu kontrolnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji o warunkach zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie że termin zakończenia robót spełniony będzie jeżeli do dnia 30.11.2017r zakończone będą roboty związane z wymianą złóż i pobrane zostaną próbki wody do badania. Podpisanie protokołu odbioru robót końcowych nastąpi po otrzymaniu pozytywnych wyników badań wody.

Rafał Żurowski - Wójt Gminy Rojewo

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy